


- Legenda wyposażenia systemu SAP:**
- Optyczny czujnik dymu i temperatury
 - Ręczny ostrzegacz pożarowy
 - Sygnalizator optyczno-akustyczny
 - Puszka łączeniowa
 - HDGs PH90 2x1mm²
 - YnTKSYekw 1x2x0,8mm²
 - UTP kat. 6
 - YDY 3x1,5

| | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|--|
| Tytuł projektu: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej, Centrum Zarządzania Siecią we Wrocławiu | | |  51-169 Wrocław, ul. Redycka 71 tel: (071) 372-72-72 fax: (071) 326-00-11 | | |
| Tytuł rysunku: INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMÓW POŻAROWYCH – podpiwniczenie | | | Nr projektu: DT-W/658/12 | Nr rysunku: NP-01 | |
| Projektant: mgr inż. Adam Dziemiańczuk | | | Nr uprawnień: 24/P/2007 | Data: 08-08-2012 | |
| Sprawdził mgr inż. Jacek Springer | | | Nr uprawnień: 2073/00/U | Data: 08-08-2012 | |
| | | | | Podpis: | |